Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții si operațiuni de piață si ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață

Data raportării: 13.11.2026

Numele societății: Chimcomplex S.A. Borzești

Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onești, județul Bacău

Fax nr.: 0234.302102

Tel: 0234.302250

Cod unic de înregistrare: RO960322

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J1991000493044

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36

Capital social subscris și vărsat: 304.907.851 Lei

Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București, Piata Reglementata, Categoria Standard, simbol CRC

Evenimentul care se raportează: Comunicat referitor incident platforma Rm. Valcea

Comunicat Chimcomplex SA Borzesti

Astazi, vineri 13 noiembrie, ora 7.49, pe platforma industriala Rm. Valcea, a avut loc un incident cauzat de oprirea accidentala a unui compresor de clor ce a declansat in lant oprirea instalatiilor subsecvente avand ca singur efect secundar perturbarea fluxului tehnologic in faza de neutralizare, unde a fost inregistrata evacuarea accidentala in atmosfera a unei cantitati mici de clor, aproximativ 15,5 kg.

La ora 8.00 s-a activat Comitetul de Situatii de Urgenta, care a decis sa fie mult mai precaut dacat se impunea conform procedurii in cazul incidentelor minore, cum este si acesta si a activat planul de cod galben (nu pe cel rosu) datorita conditiilor atmosferice de ceata care NU au ajutat ca acesti vapori sa se disperse mai repede in paturile superioare ale atmosferei. Toate procedurile de inchidere controlata a tuturor instalatiilor s-au desfasurat cu succes, iar primul ajutor a fost acordat imediat tuturor salariatilor activi pe platforma in acel schimb.

La 8.05 au fost alertate servicile de ambulante si pompieri care au ajuns la fata locului la 8.20. In paralel echipele de interventii rapide au asigurat evacuarea tuturor salariatilor prezenti pe platforma si au inchis complet platforma la ora 8.35, conform procedurilor standard.

Au fost indentificati cinci salariati care au simtit probleme respiratorii (iritatii si tuse), acestia au fost transportati la spital unde au fost diagnosticati cu intoxicari usoare, toti fiind constienti si in afara oricarui pericol.

Chiar daca este incadrat in grupa unui incident minor, executivul a alertat toate departamentele de suport din Judet, inclusiv primaria Mihailesti, cu sarcini in aceste cazuri, iar cooperarea lor a fost profesionista.

PRESEDINTE C.A.,
av. dr.ec. Vuza Stefan